

TABLA DE VALORES

LUGAR: CALLE J N° 889 - CONDOMINIO "CIPRES" - SECTOR: BRISA DEL SOL - COMUNA: TALCAHUANO	
PROYECTO: "REGULARIZACION CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO CIPRES"	
FECHA: ABRIL, 16 DE 2015	
SOLICITADO POR: JUAN AYALA Y COMPAÑIA LTDA. - INGENIERIA ELECTRICA - REF.: SR. MANUEL MORENO GATICA - COORDINADOR PROYECTO - ASESORIAS DE PROYECTOS Y OBRAS ELECTRICAS	
CLIMA: BUEN TIEMPO - DESPEJADO	TIPO DEL SUELO: NORMAL PROPIO DEL SECTOR ARENA - SEMI COMPACTADA

METODO DE SCHLUMBERGER

Nº DE MEDIDAS	MN (m)	L (m)	R (Ohm)	RO (Ohm - m)
1	1	1,0	347,00	818
2	1	1,5	106,10	667
3	1	2,0	35,50	418
4	1	2,5	14,50	273
5	1	3,0	6,70	184
6	1	3,5	3,20	121
7	1	4,0	1,90	94
8	1	5,0	0,60	47
9	1	6,0	0,30	34
10	1	7,0	0,10	15
11	9	8,0	5,60	86
12	9	9,0	2,80	59
13	9	10,0	1,70	47
14	9	12,0	1,00	43
15	9	14,0	0,60	37
16	9	16,0	0,10	8
17	15	18,0	0,50	28
18	15	20,0	0,10	7
19	----	22,0	----	----
20	----	25,0	----	----
21	----	28,0	----	----



OSVALDO REINOSO ALARCÓN
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA
LICENCIA S.E.C. 5.790.094-6 - "A"


INGENIERIA ORA
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA

OSVALDO REINOSO ALARCON
LICENCIA S.E.C. Nº 1654 CLASE: A

CURVAS DE CAMPO Y PATRON

LUGAR:	Calle J N° 889 - Condominio "Ciprés" - Sector: Brisa del Sol - Comuna: Talcahuano		
PROYECTO:	"Regularización Conjunto Residencial - Condominio Ciprés"		
FECHA:	Abril, 16 de 2015		
SOLICITADO POR:	Juan Ayala y Compañía Ltda. - Asesorías y Obras Eléctricas - Ref.: Sr. Manuel Moreno - G. Coordinador Proyecto		
TERRENO ESTRATIFICADO:	TRES CAPAS	CURVA: Q - 11 - 5	COTAS: 1,0 - 0,1 - 0,0

METODO DE SCHLUMBERGER



[Handwritten Signature]

OSVALDO REINOSO ALARCON
RUT: 5.790.094-6
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA
LICENCIA SEC - A