

TABLA DE VALORES

LUGAR: CALLE LL N° 1201 - CONDOMINIO 1j - 12b3 - SECTOR: BRISA DEL SOL - COMUNA: TALCAHUANO	
PROYECTO: "REGULARIZACION CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO 1j - 12b3 "	
FECHA: MARZO, 25 DE 2013	
SOLICITADO POR: JUAN AYALA Y COMPAÑÍA LTDA. - INGENIERIA ELECTRICA - REF.: SR. MANUEL MORENO GATICA -	
COORDINADOR PROYECTO - ASESORIAS DE PROYECTOS Y OBRAS ELECTRICAS	
CLIMA: BUEN TIEMPO - DESPEJADO	TIPO DEL SUELO: NORMAL PROPIO DEL SECTOR ARENA - SEMI COMPACTADA

METODO DE SCHLUMBERGER

N° DE MEDIDAS	MN (m)	L (m)	R (Ohm)	RO (Ohm - m)
1	1	1,0	40,20	95
2	1	1,5	19,14	120
3	1	2,0	11,01	130
4	1	2,5	6,96	131
5	1	3,0	4,68	129
6	1	3,5	3,30	124
7	1	4,0	2,40	119
8	1	5,0	1,44	112
9	1	6,0	1,00	112
10	1	7,0	0,73	112
11	1	8,0	0,52	104
12	1	9,0	0,42	107
13	1	10,0	0,33	103
14	1	12,0	0,23	104
15	1	14,0	0,16	98
16	1	16,0	0,13	104
17	1	18,0	0,11	112
18	1	20,0	0,09	113
19	1	22,0	0,09	137
20	1	25,0	0,08	157
21	1	28,0	0,07	172


OSVALDO REINOSO ALARCON
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA
LICENCIA S.E.C. 5.790.094-6 - "A"


INGENIERIA ORA
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA

OSVALDO REINOSO ALARCON
LICENCIA S.E.C. Nº 1654 CLASE: A

CURVAS DE: CAMPO Y PATRON

LUGAR:	Calle LL Nº 1201 - Condominio 1j - 12b3 - Sector: Brisa del Sol - Comuna: Talcahuano		
PROYECTO:	"Regularización Conjunto Residencial - Condominio Alerce 1j - 12b3"		
FECHA:	Marzo, 25 de 2014		
SOLICITADO POR:	Juan Ayala y Compañía Ltda. - Asesorías y Obras Eléctricas - Ref.: Sr. Manuel Moreno - G. Coordinador Proyecto		
TERRENO ESTRATIFICADO:	TRES CAPAS	CURVA: A - 2 - 25	COTAS: 1,0 - 1,5 - 5,0

METODO DE SCHLUMBERGER



[Handwritten Signature]

OSVALDO REINOSO ALARCON
RUT: 5.790.094-6
INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA
LICENCIA SEC - A